令和8年度 水質検査結果　採水地点:鳥羽町(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月11日										
水質基準項目	－	水温	－	13.8 ℃	17.6 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L	0.30mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.011 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.0 mg/L	7.6 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	49 mg/L	55 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.3										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:川去町(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月11日										
	－	水温	－	14.3 ℃	18.4 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.48mg/L	0.42mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
基	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
準	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
項	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.011 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L	8.0 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24 mg/L	28 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	51 mg/L	60 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	6.9	7.1										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:石生谷町(西部配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月11日										
	－	水温	－	14.8 ℃	18.2 ℃										
水質基準項目	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49mg/L	0.45mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.11 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L	8.2 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25 mg/L	29 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	54 mg/L	76 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.1	7.2										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.2 mg/L	0.1 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:大野町(東部配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月11日										
水質基準項目	－	水温	－	14.0 ℃	18.4 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33mg/L	0.32mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.007 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.012 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2 mg/L	7.8 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	47 mg/L	55 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.4										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:中戸口町(河和田第2配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
水質基準項目	－	水温	－	13.9 ℃	18.0 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L	0.31mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.008 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.015 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3 mg/L	7.7 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L	25 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	50 mg/L	53 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.6	7.5										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:上戸口町(上戸口配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
水質基準項目	－	水温	－	13.7 ℃	18.1 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33mg/L	0.33mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.008 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.015 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.9 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	42 mg/L	52 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.5	7.6										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.1 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:西袋町(椿坂配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
水質基準項目	－	水温	－	14.6 ℃	18.5 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L	0.29mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.009 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.016 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2 mg/L	7.6 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	39 mg/L	54 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.4										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:金谷町(金谷配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
水質基準項目	－	水温	－	13.0 ℃	17.8 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30mg/L	0.29mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.011 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1 mg/L	7.6 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	40 mg/L	53 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.4										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:尾花町(河和田第1配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
水質基準項目	－	水温	－	13.6 ℃	18.1 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.31mg/L	0.30mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.008 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.014 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1 mg/L	7.6 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	24 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	38 mg/L	53 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.4										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.4 mg/L	0.3 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:上河内町(上河内配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月12日										
	－	水温	－	13.3 ℃	17.3 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L	0.32mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
基	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
準	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
項	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.009 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.002 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.016 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.006 mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.005 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.7 mg/L	8.0 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L	25 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	41 mg/L	52 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.5	7.6										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L										

令和8年度 水質検査結果　採水地点:浄水場出口(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日	令和8年5月11日										
水質基準項目	－	水温	－	13.0 ℃	15.3 ℃										
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml	0 個/ml										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.51mg/L	0.45mg/L										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005 mg/L 未満										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－										
	22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06 mg/L 未満										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002 mg/L 未満										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.004 mg/L										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L 未満										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001 mg/L										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.008 mg/L										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003mg/L										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.003 mg/L										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.001 mg/L 未満										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008 mg/L 未満										
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満										
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－										
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－										
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005 mg/L 未満										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L	8.0 mg/L										
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24 mg/L	27 mg/L										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	50 mg/L	76 mg/L										
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－										
	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001 mg/L 未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－										
	46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－										
	47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満										
	48	pH値	5.8以上　8.6以下	6.9	7.0										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満										
	52	濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満										
遊離残留塩素			0.3mg/L以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L										